

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH

42-600 TARNOWSKIE GÓRY UL. PYSKOWICKA 54

<http://www.zdp.tgory.pl/>

tel./fax.: (32) 285-48-62

e-mail: zdp@zdp.tgory.pl

Tarnowskie Góry, 13 czerwiec 2018 roku

ZDP.5442-131/18

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
ul. Piastowska 8
42-600 Tarnowskie Góry

Dot. przekazania wniosku według kompetencji.

Na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1257) przekazuję celem rozpatrzenia według właściwości wniosek CERTIGOS Rybnickie Przedsiębiorstwo Inżynierii Drogowej, ul. Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik w sprawie realizacji inwestycji oraz zajęcia nieruchomości nr 268, AM 10 o. Tarnowskie Góry w związku z pracami projektowanymi pn. "Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka, Stalmacha w Tarnowskich Górach.

Uzasadnienie

W dniu 8 czerwca 2018 roku do Zarządu Dróg Powiatowych wpłynął wniosek CERTIGOS Rybnickie Przedsiębiorstwo Inżynierii Drogowej, ul. Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik w sprawie realizacji inwestycji oraz zajęcia nieruchomości nr 268, AM 10 o. Tarnowskie Góry w związku z pracami projektowanymi pn. "Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka, Stalmacha w Tarnowskich Górach.

Z uwagi na fakt, iż ul. Sobieskiego na podstawie Uchwały Nr XL/320/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 sierpnia 2017 roku została pozbawiona kategorii drogi powiatowej, drogi nr 3280 S - ul. Sobieskiego w Tarnowskich Górach i tym samym została zaliczona do kategorii dróg gminnych drogi ul. Sobieskiego w Tarnowskich Górach, w/w pismo przekazuje się do organu j/w celem załatwienia według właściwości.

Dyrektor
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
w Tarnowskich Górach
mgr inż. Barbara Myland

Do wiadomości:

CERTIGOS
Rybnickie Przedsiębiorstwo
Inżynierii Drogowej
ul. Brzezińska 8a
44-203 Rybnik

Otrzymują:

1. Adresat
2. Ad acta.

Sporządziła:
Katarzyna Molodecka

GLI.5120.52.2018.Du
L.dz. 14963/05/2018

Gliwice, dnia 7 maja 2018r.

Rybnickie Przedsiębiorstwo Inżynierii Drogowej
CERTIGOS M. Hawelek, M. Kałuża Sp. J.
ul. Brzezińska 8a
Budynek firmy Budexim
44-203 Rybnik
ewa.tompalska@certigos.pl

Odpowiadając na wniosek przesłany drogą elektroniczną w dniu 26 kwietnia 2018r., bez znaku, w sprawie udzielenia informacji o warunkach geologiczno-górnich dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie układu drogowego ulic Strzeleckiej i Stalmacha w Tarnowskich Górach, zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 157, 170, 171, 196, 200, 204, 264, 266, 267, 268, 270, 279/265, 295/173, 296/173, 331/194, 333/195, 336/269, 368/198, 369/198, 370/198, 371/201, 372/201, 376/194, 377/194, 417/193, 423/193, obręb ewidencyjny: 241304 1.0004, AM 10, jednostka ewidencyjna: Tarnowskie Góry,

informuję,

że opiniowany rejon położony jest poza terenem górnym.

W rejonie tym w przeszłości prowadzona była z różnym natężeniem eksploatacja złóż cynku i ołowiu, po której pozostały w górotworze liczne wyrobiska. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach nie dysponuje materiałami dotyczącymi tej eksploatacji.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 4, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r., poz. 1073) właściwy organ nadzoru górnego uzgadnia warunki zabudowy tylko w odniesieniu do terenów górniczych.

DYREKTOR
Okręgowego Urzędu Górniczego
w Gliwicach
mgr inż. Roman Sus

Otrzymują:

1. Adresat.
2. OUG a/a.

INSPEKTOR
OUG w Gliwicach
Karolina Grabowska

OKRĘGOWY URZĄD GÓRNICZY
w Gliwicach
44-122 Gliwice, ul. Jasna 31B

Nie podlega opłacie skarbowej
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2
ustawy z dn. 16.11.2008 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1628 ze zm.)

przyjeto 17.04.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Tarnowskich Górach
ul. Nakielska 49, 42-600 Tarnowskie Góry
tel.(32) 285 32 17
gazownia.tarnowskie.gory@psgaz.pl

**Rybnickie Przedsiębiorstwo
Inżynierii Drogowej
CERTIGOS**
ul. Brzezińska 8a
44-203 Rybnik

Wasz znak:

Nasz znak: PSGZA.0169.430/
160046520/816/18

Tarnowskie Góry, 06.04.2018r.

Dot.: rozbudowy układu drogowego przy ul. Strzeleckiej i Stalmacha w Tarnowskich Górach..

W odpowiedzi na pismo z dn. 05.04.2018r. w sprawie jw. informujemy, że na zaznaczonym terenie eksploatujemy sieć gazową niskiego i średniego ciśnienia, która została orientacyjnie naniesiona na załączonym planie.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w gazociągu należy uwzględnić następujące odległości :

- zgodnie z Dz.U. Poz. 640 z dnia 04 czerwca 2013r.,

Wszelkie prace w pobliżu urządzeń gazowych prowadzić pod nadzorem Gazowni w Tarnowskich Górach przy ul. Nakielskiej 49.

Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który należy przestać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej.

Z poważaniem

Z-CA KIEROWNIKA
Gazownia w Tarnowskich Górach

Sebastian KroczeK

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
info@tauron-dystrybucja.pl



Gliwice, dnia 13 kwiecień 2018
Numer kancelaryjny: TD/OGL/OMD/2018-04-13/0000016

1009092864



Rybnickie Przedsiębiorstwo Inżynierii Drogowej
CERTIGOS Marceli Hawelek, Mateusz Kałuża sp. j.
ul. Brzezińska 8A
44-200 Rybnik

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - w związku z projektem rozbudowy układu drogowego ulic Strzeleckiej i Stalmacha w Tamowskich Górach.

Odpowiadając na pismo z dnia 03-04-2018 informujemy, że zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami.

Na załączonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN, nN, oświetlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie mapy, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.

Przebudowę linii lub zabezpieczenie kolidujących odcinków kabli SN, nN, Klient winien uzgodnić nieodpłatnie w firmie TAURON Dystrybucja S.A., której siedziba znajduje się przy ul. Kosynierów 24 w Bytomiu, adres do korespondencji 40-389 Katowice ul. Lwowska 23. Ponadto chcąc uzyskać warunki przebudowy i zabezpieczenia oświetlenia ulicznego należy się zwrócić odrębnym wnioskiem do Biura Obsługi Oświetlenia Gliwice firmy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach ul. Portowa 14A, adres do korespondencji 40-389 Katowice ul. Lwowska 23

Podane w normach informacje dotyczące odległości od naszych urządzeń nie wykluczają możliwości projektowania obiektów budowlanych w odległościach mniejszych, jednak w takim przypadku należy wystąpić o indywidualne uzgodnienie do firmy TAURON Dystrybucja S.A. której siedziba znajduje się przy ul. Kosynierów 24 w Bytomiu, adres do korespondencji j.w.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu. Należy zlecić płatny nadzór nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja oddział Gliwice 44-100 Gliwice ul. Portowa 14a, zlecenie wysłać na adres Katowice, ul. Lwowska 23. Na wskazanym terenie nie posiadamy urządzeń elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Numer uzgodnienia: 1797

Załączniki: mapa 1 szt.

Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą

Kopia: OMD

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków

NIP: 641 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.611.250,96 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

TAURON Dystrybucja S.A.

Pełnomocnik

Henryk Bułala

www.tauron-dystrybucja.pl



Rybnickie Przedsiębiorstwo Inżynierii

Drogowej CERTIGOS

Marceli Hawełek, Mateusz Kałuża sp. j.

ul. Brzezińska 8a

44 – 203 Rybnik

TT/ 2223/3336/IV/18

TT/ 2223/2997/IV/18

Tarnowskie Góry, 16.04.2018 r.

Dotyczy : uzgodnienia uzbrojenia wod. – kan. dla projektu rozbudowy układu drogowego ulic Strzeleckiej i Stalmacha w Tarnowskich Górach.

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.04.2018 r przekazujemy mapę wraz z naniesioną siecią wod. – kan. będącą w eksploatacji Przedsiębiorstwa. Naniesione sieci wod. – kan. są zgodne ze stanem faktycznym.

Informujemy, iż zachodzi kolizja projektowanego wpustu ulicznego z istniejącą siecią wodociągową DN 100 mm w skrzyżowaniu ul. Łukowej i Strzeleckiej. W związku z powyższym należy zachować odległość projektowanego urządzenia od sieci wod.-kan. minimum 0,8 metra od skrajni przewodów przy układaniu równoległym (między skrajnymi ściankami przewodów).

Trasę nie zaznaczonych przyłączy domowych wyznaczyć na podstawie wizji w terenie.

Zastrzegamy, że wszelkie skrzyżowania i zbliżenia do naszych urządzeń należy wykonać przy zachowaniu obowiązujących przepisów i norm, a *szczególnie zaleceń nadzoru technicznego.*

W przypadku kolizji na danym terenie projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami podziemnymi należy opracować projekt przebudowy lub zabezpieczenia tych urządzeń, który podlega uzgodnieniu z naszym przedsiębiorstwem.

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy w pobliżu naszych urządzeń oraz ewentualne ich uszkodzenia ponosi kierujący pracami. W przypadku uszkodzenia naszych urządzeń dochodzić będziemy odszkodowania z tytułu kosztów naprawy i utraty wpływów wskutek przerw w dostawie wody pitnej.

Jednocześnie podajemy warunki techniczne do projektowania w zakresie odwodnienia pasa drogowego:

- nowe wpusty deszczowe muszą zostać wyposażone w osadnik i prefabrykowany syfon;
- przykanaliki zaprojektować z rur z tworzyw sztucznych (PP, PVC)
- w przypadku likwidacji istniejących wpustów należy wykorzystać otwór w kanale lub w studni do podłączenia nowego wpustu lub skutecznie zaślepić; w przypadku zaślepienia należy dokładnie opisać technologie wykonania robót.

Projekt uzgodnić pod względem technicznym z naszym Przedsiębiorstwem.

Uzgodnienie jest ważne na okres 2-ch lat.

Rozdzielnik :

1 x adresat

1 x TT

KIEROWNIK
Działu Technicznego

inż. Roman Jasnowski

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 51

NIP: 645-19-05-456; KRS: Sąd Rejonowy Gliwice X Wydział Gospodarczy nr 0000069696

Wysokość kapitału zakładowego: 16.511.167,20 zł

Osoby upoważnione do reprezentowania: Marta Bis - Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki; Henryk Schlagner – Wiceprezes; Philippe Gastaud – Prokurent

Tel. +48 (32) 78 40 200 - Fax. +48 (32) 285 20 71

www.pwik-tg.pl