

Tarnowskie Góry, dn. 31.07.2019 r.

MZUiM.383.22.2019

BIP Tarnowskie Góry

W związku ze złożonym w dniu 25.05.2019 r. pismem (e-mail) dotyczącym wyjaśnienia treści SIWZ dla zadania pn.: **Budowa parkingu wraz z wewnętrzną drogą dojazdową do Centrum Aktywności Seniorów w Tarnowskich Górach**

zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) udzielam następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

Branża elektryczna i elektroenergetyczna.

Pytanie 1.

Czy słupy mają wysięgniki – jeżeli tak to jakie (brak przykł. karty kat.).

Odpowiedź na pytanie.

Należy zastosować słupy opisane w dokumentacji projektowej tj. słup oświetleniowy stalowy, okrągły, wysokość 5m bez wysięgników.

Pytanie 2.

Brak przykładowego typu opraw (parametry, itp.)

Odpowiedź na pytanie.

Należy zastosować oprawy typu ulicznego dla oświetlenia zewnętrznego LED 38W 4450lm. Ostateczny wybór oprawy zostanie dokonany na etapie realizacji umowy.

Pytanie 3.

Czy instalacja domofonów wchodzi w zakres przetargu – jeśli tak to prosimy o przedmiar robót

Odpowiedź na pytanie.

Instalacja domofonów nie wchodzi w zakres przetargu.

Pytanie 4.

Czy w zakres prac wchodzi przebudowa układu sterowania w członie oświetleniowym

Odpowiedź na pytanie.

Przebudowa układu sterowania w członie oświetleniowym nie wchodzi w zakres przetargu.

Pytanie 5.

Czy w zakres do wyceny obejmuje 2 przedmiary.

Odpowiedź na pytanie.

Zakres do wyceny ujęty został w przedmiarach, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu ogłoszenia przetargu.

Kopia:

- MZUiM a/a

Kierownik MZUiM

/-/ Joanna Czyżewska